


Helios Ventilatoren

MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

DE

EN

FR



Elektro-Vorheizung
Electrical preheater
Pré-chauffage électrique

KWL-EVH 360 W

für/for/pour KWL 360 W/W ET



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------------|
| KAPITEL 1 GRUNDLEGENDE HINWEISE | Seite 2 |
| 1.0 Wichtige Informationen | Seite 2 |
| 1.1 Warn- und Sicherheitshinweise | Seite 2 |
| 1.2 Garantieansprüche – Haftungsausschluss | Seite 2 |
| 1.3 Sendungsannahme | Seite 2 |
| 1.4 Einlagerung | Seite 2 |
| 1.5 Transport | Seite 2 |
| 1.6 Entsorgung | Seite 2 |
| 1.7 Vorschriften – Richtlinien | Seite 2 |
| 1.8 Einsatzbereich – Bestimmungsgemäße Verwendung | Seite 2 |
| 1.9 Funktionsbeschreibung | Seite 3 |
| 1.10 Technische Daten | Seite 3 |
| | |
| KAPITEL 2 MONTAGE | Seite 3 |
| 2.0 Montage | Seite 3 |
| | |
| KAPITEL 3 SERVICE UND WARTUNG | Seite 5 |
| 3.0 Service und Wartung | Seite 5 |

KAPITEL 1

GRUNDLEGENDE
HINWEISE
 **GEFAHR**
 **GEFAHR**
 **WARNUNG**
 **VORSICHT**
ACHTUNG
 **GEFAHR**
1.0 Wichtige Informationen

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten. Im Wartungsteil sind wichtige Informationen über die erforderliche Reinigungs- und Wartungstätigkeiten aufgeführt. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Die Installation und Inbetriebnahme mit wichtigen Installationshinweisen richtet sich an den Fachinstallateur.

 **Der Elektroanschluss muss bis zur Endmontage allpolig vom Netz getrennt sein!**

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.1 Warn- und Sicherheitshinweise

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

 **GEFAHR**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen **unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen** führen.

 **WARNUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Tod oder schweren Verletzungen** führen können.

 **VORSICHT**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Verletzungen** führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Sachschäden** führen können.

1.2 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt die Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller.

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.3 Sendungsannahme

Die Sendung ist sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Falls Schäden vorliegen, umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.


1.4 Einlagerung

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen: Schutz durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitssensoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von übermäßigen Temperaturschwankungen sein (Umgebungstemperaturbegrenzung: min. 0 °C /max. +40 °C). Schäden, deren Ursprung in unsachgemäßem Transport, unsachgemäßer Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.5 Transport

Der Transport muss sorgfältig durchgeführt werden. Es wird empfohlen das Gerät bis zur Aufstellung in der Originalverpackung zu belassen, um mögliche Beschädigungen und Verschmutzungen zu vermeiden.

1.6 Entsorgung

 **Lebensgefahr durch Stromschlag!**

Ein Stromschlag kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Sicherstellen, dass das Gerät spannungsfrei und isoliert ist.

Alle Komponenten und Filter müssen umweltgerecht, gemäß den örtlichen Vorschriften, Praktiken und Umweltvorschriften, entsorgt werden.

Ein autorisierter Fachbetrieb für die Abfallbehandlung muss das Gerät oder die einzelnen Komponenten entsorgen. Der beauftragte Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die Komponenten nach Materialarten getrennt werden.

1.7 Vorschriften – Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und CE-Richtlinien.

1.8 Einsatzbereich – Bestimmungsgemäße Verwendung

Die elektrische Nachheizung ist ausschließlich als Zubehör für das Lüftungsgerät KWL EC 360 W/ W ET bestimmt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Montage- und Betriebsvorschrift und der Anweisungen des Herstellers des Lüftungsgeräts sowie die vom Hersteller festgelegten Inspektions- und Wartungsintervalle.

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

1.9 Funktionsbeschreibung

Die elektrische Vorheizung wird für die Erhöhung der Außenluft-Temperatur verwendet und verhindert bei sehr niedrigen Außentemperaturen das Einfrieren des Wärmetauschers! Die elektrische Vorheizung wird schrittweise gesteuert, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Die elektrische Vorheizung ist mit zwei Sicherheitstemperaturbegrenzern ausgerüstet. Die Vorheizung verfügt über einen zweistufigen Sicherheitstemperaturbegrenzer (Auto-Reset = Auslösetemperatur +60 °C; manuelle Rückstellung = Auslösetemperatur +110 °C). Die erste Stufe stellt sich automatisch zurück, nach auslösen der zweiten Stufe ist es nötig das Gerät für ca. 5 Minuten allpolig vom Netz zu trennen um einen Reset durchzuführen.

1.10 Technische Daten

| Bezeichnung | KWL-EVH 360 W |
|-------------------------|---------------|
| Spannungsversorgung | 230 V 1~ |
| P _{Vorheizung} | 1500 W |
| I _{Vorheizung} | 6,5 A |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Schutzart | IP20 |

KAPITEL 2

MONTAGE

GEFAHR

ACHTUNG

ACHTUNG

2.0 Montage

⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor allen Wartungs- und Installationsarbeiten oder vor Öffnen des Klemmenkastens ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen! Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden. Der Elektroanschluss muss bis zur finalen Montage allpolig vom Netz getrennt sein! Gefährdung durch elektrischen Schlag und heiße Oberflächen.

Es darf keine Zeitschaltuhr in die Gerätezuleitung integriert werden.

Geräteschaden durch unbemerktes Zurücksetzen des Thermokontaktschalters der Elektro-Vorheizung!

Unbemerktes Zurücksetzen des Thermokontaktschalters der Elektro-Vorheizung kann zu einem Geräteschaden führen. > Das Gerät darf nicht regelmäßig über eine externe Schaltvorrichtung (z.B. Zeitschaltuhr) in der Gerätezuleitung ein- oder ausgeschaltet werden.


Die Schrauben dürfen nur händisch mit einem Schraubendreher eingeschraubt werden. Die Verwendung eines Akkuschraubers o.ä. ist nicht zulässig.

– Elektrische Vorheizung montieren

1. Blende (magnetisch) nach oben aushängen und abnehmen.
2. Schrauben der Gerätetüre herausdrehen und Gerätetür abnehmen.
3. Außenluftfilter herausnehmen (s. Abb. 1).





Befindet sich der Wärmetauscher auf der rechten Seite des Geräts (s. Abb. 2), muss der Schalldämpfer herausgenommen werden.



– Schalldämpfer herausnehmen



1. Verbindungsrohr Richtung Geräteoberseite schieben (s. Abb. 4).
2. Unterseite des Schalldämpfers herausschwenken und den Schalldämpfer nach unten aus dem Gerät herausnehmen (s. Abb. 5).




4. Gummidichtung für die Kabeldurchführung entfernen, so dass die Kabeldurchführung geöffnet ist (s. Abb. 6 und 7). Gummidichtung aufbewahren.





5. Vorheizung mit dem Gitter nach oben in den Außenluftschacht einschieben (s. Abb. 8).
6. Das Kabel der Vorheizung mit der Gummidichtung durch die Kabeldurchführung führen (s. Abb. 9).



7. Gummidichtung flach über die Kabeldurchführung positionieren und so andrücken, dass die Nut der Gummidichtung umlaufend im Blech einrastet (s. Abb. 10).
8. Um Undichtigkeit zu verhindern von beiden Seiten die Stecker kontrollieren, ob die Gummidichtung flach auf dem Blech aufliegt.
9. Stecker der elektrischen Vorheizung von unten in die Buchse des Klemmenkastens einstecken (s. Abb. 11).



10. Prüfen, ob die Verriegelung des Steckers eingerastet ist.
11. Wurde der Schalldämpfer auf Grund der Einbausituation entfernt, muss dieser nun wieder eingebaut werden.
12. Schalldämpfer an der Geräteoberseite in den Stutzen einschieben (s. Abb. 12). Korrekte Ausrichtung des Schalldämpfers beachten.
13. Schalldämpfer in Richtung Geräteoberseite drücken und Verbindungsrohr herunterziehen, bis dieses wieder in der Manschette ist (s. Abb. 13).



14. Durch vorsichtiges Hochschieben des Schalldämpfers prüfen, ob der Schalldämpfer bündig an der Geräteoberseite anliegt.
15. Gerätetüre unten auf die Führungsschiene aufsetzen und mittels der Schrauben wieder verschließen.
16. Blende aufsetzen.

KAPITEL 3

SERVICE UND WARTUNG



3.0 Service und Wartung

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor allen Wartungs- und Installationsarbeiten sowie vor Öffnen des Klemmenkastens ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen!

⚠ Verbrennungsgefahr!

Gefährdung durch heiße Oberflächen.

Vor Wartungsarbeiten warten, bis die elektrische Vorheizung abgekühlt ist.

Die elektrische Vorheizung muss alle 6 Monate mittels Sichtprüfung auf Schmutz und Schäden überprüft werden. Hierzu die Filterabdeckung öffnen und den Filter entnehmen. Wenn sich Schmutz und Staub auf der elektrischen Vorheizung befinden, können diese mit Luft entfernt werden.

Die Vorheizung muss hierzu aus dem Gerät entnommen werden (Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage beschrieben vor).

– Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die elektrische Vorheizung nicht beschädigt wird.



Table of Contents


| | |
|--|---------------|
| CHAPTER 1 BASIC INFORMATION | Page 2 |
| 1.0 Important information | Page 2 |
| 1.1 Warning and safety instructions..... | Page 2 |
| 1.2 Warranty claims – Exclusion of liability | Page 2 |
| 1.3 Receipt | Page 2 |
| 1.4 Storage..... | Page 2 |
| 1.5 Shipping | Page 2 |
| 1.6 Disposal | Page 2 |
| 1.7 Regulations - Guidelines | Page 2 |
| 1.8 Area of application – Intended use..... | Page 2 |
| 1.9 Functional description | Page 3 |
| 1.10 Technical data..... | Page 3 |
| | |
| CHAPTER 2 INSTALLATION | Page 3 |
| 2.0 Installation..... | Page 3 |
| | |
| CHAPTER 3 SERVICE AND MAINTENANCE | Page 5 |
| 3.0 Service and maintenance | Page 5 |

CHAPTER 1

BASIC
INFORMATION
 DANGER

1.0 Important information

In order to ensure correct operation and for your own safety, please read and observe the following instructions carefully before proceeding. Important information on filter changes and necessary cleaning and maintenance activities is specified in the maintenance section. The cleaning and maintenance work may only be carried out by qualified electricians. The installation and commissioning section with important installation information is intended for the specialist installer.

 **The electrical connection must be fully isolated from the mains power supply until final assembly!**

This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the unit by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

1.1 Warning and safety instructions

The adjacent symbol is a safety-relevant prominent warning label. All safety regulations and/or symbols must be absolutely adhered to, so that any dangerous situation is avoided.

 DANGER
 DANGER

Indicates dangers which will **directly result in death or serious injury** if the safety instruction is not followed.

 WARNING
 WARNING

Indicates dangers which can **result in death or serious injury** if the safety instruction is not followed.

 CAUTION
 CAUTION

Indicates dangers which can result in **injuries** if the safety instruction is not followed.

ATTENTION

ATTENTION

Indicates dangers which can result in **material damage** if the safety instruction is not followed.

1.2 Warranty claims – Exclusion of liability

If the preceding instructions are not observed, all warranty claims shall be excluded. This also applies for liability claims against the manufacturer.

The use of accessories, which are not recommended or offered by Helios, is not permitted. Any possible damages are not covered by the warranty.

1.3 Receipt

Please check delivery immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify the carrier immediately. In case of delayed notification, any possible claim may be void.


1.4 Storage

When storing for a prolonged time, the following steps are to be taken to avoid damaging influences: Protection by dry, airtight and dust-proof packaging (plastic bag with desiccant and humidity indicators). The storage place must be waterproof, vibration-free and free of temperature variations (ambient temperature limit: min. 0 °C /max. +40 °C). Damages due to improper transportation, storage or commissioning must be verified and are not liable for warranty.

1.5 Shipping

The shipping must be carried out carefully. It is recommended to leave the unit in the original packaging until installation to avoid possible damages and contamination.

1.6 Disposal

 **Danger to life due to electric shock!**

An electric shock can result in death or serious injury.

Ensure that the unit is voltage-free and isolated from the mains power supply.

Dispose of all components and filters in an environmentally-friendly manner in accordance with the local codes, practices and environmental regulations.

An authorised specialist waste processing company must dispose of the unit or the individual components. The appointed contractor must ensure that the components are separated according to material types.

1.7 Regulations - Guidelines

If the product is installed correctly and used according to its intended purpose, conforms to all applicable provisions and CE guidelines at its date of manufacture.

1.8 Area of application – Intended use

The electrical preheater is exclusively intended as an accessory for the ventilation unit KWL EC 360 W/ W ET.

The intended use also includes observance of the installation and operating instruction manual and the instructions of the ventilation unit manufacturer as well as the inspection and maintenance intervals stipulated by the manufacturer.

Any use other than the intended use is prohibited!

 DANGER

1.9 Functional description

The electrical preheater is used to increase the intake air temperature and it prevents the heat exchanger from freezing at very low intake temperatures! The electrical preheater is controlled gradually to reduce energy consumption. The electrical preheater is equipped with two safety temperature limiters. The preheater has a two-stage safety temperature limiter (Auto reset = trigger temp. +60 °C) (manual reset = trigger temp. +110 °C). The first limiter resets itself automatically, and it is necessary to isolate the unit from the mains power supply for around 5 minutes in order to reset after the second stage is triggered.

1.10 Technical data

| Description | KWL-EVH 360 W |
|------------------------|---------------|
| Power supply | 230 V 1~ |
| P _{preheater} | 1500 W |
| I _{preheater} | 6.5 A |
| Weight | 2,5 kg |
| Protection category | IP20 |

CHAPTER 2

INSTALLATION

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

2.0 Installation

⚠ Danger to life due to electric shock!

The unit must be fully isolated from the mains power supply before all maintenance and installation work and opening the terminal compartment! The electrical connection must only be carried out by qualified electricians. The electrical connection must be fully isolated from the power supply until the final assembly! **Danger due to electric shock and hot surfaces.**

An external time switch must not be integrated in the unit supply line.

Unit damage due to the unnoticed resetting of the electrical pre-heater's thermal contact switch!

The unnoticed resetting of the electrical pre-heater's thermal contact switch can result in unit damage.

> The unit must not be regularly activated or deactivated via an external switching device (e.g. timer) in the unit supply line.


The screws must only be screwed in by hand with a screwdriver. The use of e.g. battery-powered screwdrivers is not permitted.

– Install electrical preheater

1. Unhook upwards and remove panel (magnetic).
2. Unscrew the screws in the unit door and remove unit door.
3. Remove intake air filter (see Fig. 1).





If the heat exchanger is on the right side of the unit (see Fig. 2), the silencer must be removed.



– Remove silencer



1. Slide connecting pipe towards the top of the unit (see Fig. 4).
2. Swing out the bottom of the silencer and remove the silencer downwards from the unit (see Fig. 5).




4. Remove rubber seal for cable gland, so that the cable gland is open (see Fig. 6 and 7). Keep rubber seal.





5. Insert preheater with grille upwards into the intake air shaft (see Fig. 8).
6. Lead the preheater cable with the rubber seal through the cable gland (see Fig. 9).



7. Position rubber seal flat over the cable gland and press down so that the groove of the rubber seal snaps into the plate all around (see Fig. 10).
8. In order to prevent leakage, check on both sides that the rubber seal is flat on the plate.
9. Insert electrical preheater plug into the terminal box socket from below (see Fig. 11).



10. Check that the plug lock is engaged
11. If the silencer has been removed due to the installation situation, it must now be installed again.
12. Insert silencer into the connector on the top of the unit (see Fig. 12). Ensure correct alignment of silencer.
13. Press the silencer towards the top of the unit and Pull down the connecting pipe until it is back in the cuff (see Fig. 13).



14. Check whether the silencer is flush with the top of the unit by carefully pushing up the silencer.
15. Place the unit door on the bottom of the guide rail and close again with the screws.
16. Replace panel.

CHAPTER 3

SERVICE AND MAINTENANCE



3.0 Service and maintenance

Cleaning and maintenance work may only be carried out by an electrician.

⚠ Danger to life due to electric shock!

The unit must be fully isolated from the mains power supply before all maintenance and installation work and opening the terminal compartment!

⚠ Risk of burns!

Danger due to hot surfaces.

Wait until the electrical preheater has fully cooled down prior to maintenance work.

The electrical preheater must be visually inspected for dirt and damage every 6 months. For this purpose, open the filter cover and remove the filter. If there is dirt and dust on the electrical preheater, these can be removed with air.

In this respect, the preheater must be removed from the unit. (Follow the installation sequence in reverse).

– When cleaning, it must be ensured that the electrical preheater is not damaged.



Sommaire

| | |
|--|---------------|
| CHAPITRE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES | Page 2 |
| 1.0 Informations importantes | Page 2 |
| 1.1 Mises en garde | Page 2 |
| 1.2 Garantie - Réserves du constructeur | Page 2 |
| 1.3 Réception de la marchandise | Page 2 |
| 1.4 Stockage | Page 2 |
| 1.5 Transport | Page 2 |
| 1.6 Recyclage | Page 2 |
| 1.7 Réglementations - Normes | Page 2 |
| 1.8 Domaine d'utilisation – Utilisation appropriée | Page 2 |
| 1.9 Description du fonctionnement | Page 3 |
| 1.10 Données techniques | Page 3 |
| CHAPITRE 2 MONTAGE | Page 3 |
| 2.0 Montage | Page 3 |
| CHAPITRE 3 ENTRETIEN ET MAINTENANCE | Page 5 |
| 3.0 Entretien et maintenance | Page 5 |

CHAPITRE 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 DANGER

 DANGER

 AVERTISSEMENT


 AVERTISSEMENT

ATTENTION

 DANGER

1.0 Informations importantes

Il est important de bien lire et suivre l'ensemble des consignes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour la sécurité des utilisateurs. Le chapitre sur l'entretien contient des informations importantes sur le nettoyage et l'entretien nécessaires. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés. L'installation et la mise en service avec les instructions d'installation sont destinées à l'installateur professionnel.

 **Le raccordement électrique doit être mis hors tension jusqu'au montage final !**

Les ventilateurs peuvent être utilisés par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, sous surveillance ou s'ils sont conscients de l'utilisation appropriée du ventilateurs et de ses dangers potentiels. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1.1 Mises en garde

Les symboles ci-contre indiquent une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité ainsi que les symboles doivent être impérativement respectés, afin d'éviter tout danger !

DANGER

Dangers pouvant entraîner **la mort ou des blessures graves** si les mesures ne sont pas respectées.

AVERTISSEMENT

Dangers pouvant entraîner **la mort ou des blessures graves** si les mesures ne sont pas respectées.

AVERTISSEMENT

Dangers pouvant entraîner des **blessures graves** si les mesures ne sont pas respectées.

ATTENTION

Dangers pouvant entraîner des **dommages matériels** si les mesures ne sont pas respectées.

1.2 Garantie – Réserves du constructeur

Si toutes les consignes indiquées dans cette notice ne sont pas correctement respectées, la garantie s'annule. Idem pour les garanties constructeur Helios.

L'utilisation d'accessoires, non fournis, non conseillés ou non proposés par Helios, est interdite. Les dommages éventuels ne sont pas couverts par la garantie.

1.3 Réception de la marchandise

Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas de dégâts, les signaler immédiatement en mentionnant le nom du transporteur. Attention, le non-respect de ces procédures peut entraîner le rejet de la réclamation.

1.4 Stockage

Pour un stockage de longue durée et pour éviter toute détérioration préjudiciable, il convient de se conformer aux instructions suivantes : protéger avec un emballage sec, étanche à l'air et à la poussière (sac en matière synthétique contenant des sachets déshydrateurs et un indicateur d'humidité). Stocker le matériel dans un endroit abrité de l'eau, exempt de vibrations et de variations de températures excessives (plage de température ambiante : min. 0 °C /max. +40 °C). Les dégâts dus à un transport non conforme, un stockage inadéquat ou une mauvaise installation ne sont pas couverts par la garantie.

1.5 Transport

Transporter l'appareil avec soin. Il est préférable de laisser l'appareil dans son emballage d'origine jusqu'au montage sur site pour éviter chocs et poussières.

1.6 Recyclage

Danger de mort par électrocution !

Un choc électrique peut entraîner la mort ou des blessures graves.

S'assurer que l'appareil est hors tension et isolé.

Tous les composants et filtres doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément aux réglementations, pratiques et exigences environnementales locales.

Une société agréée doit éliminer l'appareil ou les différents composants. L'entrepreneur mandaté doit veiller à ce que les composants soient séparés en fonction des types de matériaux.

1.7 Normes - Règlements

Cet appareil est conforme aux directives CE en vigueur le jour de sa fabrication et sous d'une réserve d'une utilisation appropriée.

1.8 Domaine d'utilisation – Utilisation appropriée

Le post-chauffage électrique est un accessoire de la centrale KWL EC 360 W/ W ET.

Une utilisation correcte comprend également le respect des instructions de montage et d'utilisation et des instructions du fabricant ainsi que les intervalles d'inspection et de maintenance spécifiés par le fabricant.

Tout usage inapproprié n'est pas autorisé !

1.9 Description du fonctionnement

Le pré-chauffage électrique sert à augmenter la température de l'air extérieur et empêche l'échangeur de chaleur de geler à des températures extérieures très basses ! Le préchauffage électrique est réglé étape par étape pour réduire la consommation d'énergie.

Le pré-chauffage électrique est équipé de deux limiteurs de température. Le pré-chauffage est équipé d'un limiteur de température à deux niveaux (réarmement automatique = température de déclenchement +60 °C ; réarmement manuel = température de déclenchement +110 °C). Le premier niveau se réinitialise automatiquement. Après le déclenchement du deuxième niveau, il est nécessaire de mettre les pôles de l'appareil hors tension pendant environ 5 minutes pour effectuer une réinitialisation.

1.10 Données techniques

| Désignation | KWL-EVH 360 W |
|----------------------------|---------------|
| Alimentation électrique | 230 V 1~ |
| P _{pré-chauffage} | 1500 W |
| I _{pré-chauffage} | 6,5 A |
| Poids | 2,5 kg |
| Protection | IP20 |

CHAPITRE 2

MONTAGE

DANGER

ATTENTION

ATTENTION

2.0 Montage

⚠ Danger de mort par électrocution !

Avant tout travail de maintenance ou d'installation, ou avant l'ouverture du boîtier de raccordement, mettre tous les pôles de l'appareil hors tension et empêcher tout redémarrage accidentel ! Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.

Le raccordement électrique doit être mis hors tension jusqu'au montage final !

Danger de choc électrique et de surfaces chaudes.

Une minuterie ne doit être intégré dans l'alimentation de l'appareil.

Domage de l'appareil dû au réarmement involontaire du contact thermique du préchauffage électrique ! Le réarmement involontaire du contact thermique du préchauffage électrique peut entraîner des dommages à l'appareil.

> L'appareil ne doit pas être allumé ou éteint régulièrement par un dispositif de commutation externe (par exemple, une minuterie) dans la ligne d'alimentation de l'appareil.


Les vis ne peuvent être vissées qu'à la main avec un tournevis. L'utilisation d'une visseuse électrique ou similaire n'est pas autorisée.

– Installation du pré-chauffage électrique

1. Décrocher le couvercle (magnétique) vers le haut et le retirer.
2. Dévisser les vis de la porte de l'appareil et la retirer.
3. Retirer le filtre à air extérieur (voir fig. 1).



Si l'échangeur de chaleur est situé sur le côté droit de l'appareil (voir fig. 2), le silencieux doit être retiré.



– Retirer le silencieux

1. Pousser le tuyau de raccordement vers le haut de l'appareil (voir Fig. 4).
2. Faire pivoter la face inférieure du silencieux et le retirer vers le bas de l'appareil (voir fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

4. Retirer le joint en caoutchouc du presse-étoupe de sorte que à ce qu'il soit ouvert (voir fig. 6 et 7). Conserver le joint en caoutchouc.



Fig. 6



Fig. 7

5. Faire glisser le pré-chauffage dans la gaine extérieure avec la grille vers le haut (voir Fig. 8).
6. Faire passer le câble du pré-chauffage avec le joint en caoutchouc à travers le presse-étoupe (voir Fig. 9).




Fig. 8







Fig. 9

7. Placer le joint en caoutchouc à plat sur le presse-étoupe et appuyer dessus pour que la rainure du joint en caoutchouc s'enclenche (voir fig. 10).
8. Pour éviter les fuites, vérifier que le joint en caoutchouc repose bien à plat sur la plaque.
9. Insérer la fiche du pré-chauffage électrique dans la prise de la boîte à bornes par le bas (voir fig. 11).



10. Vérifier que le verrouillage de la prise est bien enclenché.
11. Si le silencieux a été retiré, il doit maintenant être réinstallé.
12. Insérer le silencieux dans l'embout sur le côté supérieur de l'appareil (voir Fig. 12). Veiller à l'alignement correct du silencieux.
13. Pousser le silencieux vers le haut de l'appareil et abaisser le tuyau de raccordement jusqu'à ce qu'il soit de nouveau dans le manchon (voir Fig. 13).



14. Vérifier en poussant prudemment le silencieux vers le haut si celui-ci est au même niveau que la partie supérieure de l'appareil.
15. Placer la porte de l'appareil sur le rail et la refermer à l'aide des vis
16. Placer le couvercle.

CHAPITRE 3

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



3.0 Entretien et maintenance

Les travaux de nettoyage et d'entretien ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié.

⚠ Danger de mort par électrocution !

Avant tout travail de maintenance ou d'installation, ou avant l'ouverture du boîtier de raccordement, mettre tous les pôles de l'appareil hors tension

⚠ Risque de brûlure

Danger en raison aux surfaces chaudes.

Avant d'effectuer des travaux de maintenance, attendre que le pré-chauffage électrique ait refroidi.

Le pré-chauffage électrique doit être vérifié tous les 6 mois par un contrôle visuel de l'encrassement et des dommages. Pour ce faire, ouvrir le couvercle du filtre et le retirer. S'il y a de la saleté et de la poussière sur le pré-chauffage électrique, il peut être enlevé par soufflage.

Pour cela, le pré-chauffage doit être retiré de l'appareil (procéder dans l'ordre inverse de celui décrit pour le montage).

– Lors du nettoyage, veiller à ce que le pré-chauffage électrique ne soit pas endommagé.





Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren! Druckschrift-Nr.
Please keep this manual for reference with the unit! Print-No.:
Conservez cette notice à proximité de l'appareil! N° Réf. 20 076-001/-/V02/0920/0221

www.heliosventilatoren.de

Service und Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen

A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex

GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ